

令和6年度

維持管理情報

1.焼却量

| 廃棄物の種類   | 単位             | 4月   | 5月   | 6月  | 7月   | 8月   | 9月  | 10月 | 11月  | 12月 | 1月   | 2月  | 3月 |
|----------|----------------|------|------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|----|
| 廃プラスチック類 | m <sup>3</sup> | 1033 | 1070 | 980 | 1060 | 1066 | 950 | 905 | 1035 | 990 | 1025 | 950 |    |

※混合物：廃プラスチック類、動植物性残さ、汚泥

2.燃焼ガス温度、集塵機入口ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

1号炉

| 項目           |     | 単位  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月  | 12月  | 1月   | 2月  | 3月 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|----|
| 燃焼ガス温度       | 最大値 | °C  | 867 | 868 | 867 | 882 | 880 | 866 | 869 | 870  | 868  | 867  | 866 |    |
|              | 日付  |     | 2日  | 3日  | 2日  | 6日  | 2日  | 20日 | 2日  | 2日   | 26日  | 9日   | 3日  |    |
|              | 最低値 | °C  | 804 | 804 | 804 | 805 | 806 | 803 | 805 | 806  | 803  | 805  | 806 |    |
|              | 日付  |     | 8日  | 27日 | 8日  | 20日 | 12日 | 6日  | 14日 | 9日   | 18日  | 9日   | 13日 |    |
| 集塵機入口ガス温度    |     | °C  | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168  | 168  | 168  | 168 |    |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度 |     | ppm | 6.6 | 5.8 | 1.9 | 3.8 | 4.3 | 3.1 | 7.4 | 14.3 | 10.8 | 17.5 | 9.5 |    |

※集塵機入口ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は平均値

3.冷却設備及び排ガス処理施設に堆積したばいじんの除去

| 除去位置    | 除去日 |     |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |
|---------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|         | 4月  | 5月  | 6月  | 7月 | 8月  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月 |
| 冷却設備    | 4月  | 5月  | 6月  | 7月 | 8月  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月 |
|         | 1日  | 5日  | 3日  | 1日 | 5日  | 2日 | 7日  | 4日  | 2日  | 6日  | 3日  |    |
| 排ガス処理設備 | 4月  | 5月  | 6月  | 7月 | 8月  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月 |
|         | 8日  | 12日 | 10日 | 8日 | 12日 | 9日 | 14日 | 11日 | 9日  | 13日 | 10日 |    |

4.排ガス測定結果（測定位置：煙突部測定口）

1号炉

| 項目        | 単位                  |         |          |
|-----------|---------------------|---------|----------|
| 採取年月日     |                     | R6.6.21 | R6.12.25 |
| 測定結果取得年月日 |                     | R6.7.12 | R7.1.9   |
| ばいじん※     | g/m <sup>3</sup> N  | 0.002未満 | 0.002    |
| 硫黄酸化物     | m <sup>3</sup> N/h  | 0.008未満 | 0.05未満   |
| 塩化水素※     | mg/m <sup>3</sup> N | 1未満     | 13       |
| 窒素酸化物※    | ppm                 | 13      | 31       |

※酸素濃度12%換算値

| 項目        | 単位                    |         |
|-----------|-----------------------|---------|
| 採取年月日     |                       | R6.6.21 |
| 測定結果取得年月日 |                       | R6.7.16 |
| ダイオキシン類   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> | 0.049   |